



	URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001 Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego	Data badania: 14.02.2024
Oddział terenowy w Gdańsku		
Eksplloatujący: 1965511 GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3 A 80-210 GDAŃSK	Urządzenie: URZĄDZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Typ: Wytwórca: THYSSEN Numer ewidencyjny: 3006000378 Numer fabryczny: T-00810 Rok budowy: 2004 Udźwig: 225 kg Ilość przystanków: 2	
Miejsce wykonania badania: GDAŃSK MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A		
Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622);rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB		
Wykonano badanie: badanie okresowe Wynik badania: pozytywny		
Uwagi, zalecenia, niezgodności: Wymienić prowadzenie kabla.		
Termin następnego badania: luty 2026		
Radosław Orzłowski Osoba upoważniona przez Eksplloatującego		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTOR ANDRZEJ MISZEWSKI DT 0667