



LEGENDA - INSTALACJA OŚWIETLENIA:

- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 350lm, IP65, oprawa nastropowa, optyka otwarta, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 375lm, IP65/20, oprawa do wbudowania, optyka otwarta, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 370lm, IP65/20, oprawa do wbudowania, optyka korytarzowa, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 370lm, IP65/20, oprawa natynkowa, optyka korytarzowa, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 390lm, IP65/20, oprawa do wbudowania, optyka otwarta, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 3W, 390lm, IP65/20, oprawa nastropowa, optyka otwarta, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego 1xLED, 6W, 590lm, IP65, oprawa nastropowa, optyka otwarta, 1h, RU, SE lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia awaryjnego, 1xLED, 3W, 360lm, IP65, oprawa nastropowa lub do wbudowania, optyka otwarta, 1h, RU, SE + grzałka HTT-25 lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, 1xLED, 1W, 130lm, IP65, oprawa nastropowa lub naścienna, oprawa jednostronna, 1h, RU, SA lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, 1xLED, 1W, 130lm, IP65, oprawa nastropowa lub naścienna, oprawa dwustronna, 1h, RU, SA lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, 1xLED, 1W, 130lm, IP65, oprawa nastropowa lub naścienna, oprawa dwustronna, 1h, RU, SA, wyposażona w uchwyty gips/karton lub równoważna o takich samych parametrach bądź lepszych

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

02	Przesunięcie opraw awaryjnych przy przyślinkach ROP,	27.05.2024	Marcin Łukowiak
01	dodanie opraw awaryjnych dla przyślink ROP		
	Dostosowanie oświetlenia dla nowych pomieszczeń,	13.03.2024	Marcin Łukowiak
	dostosowanie opraw pod siatki sufitów		

Jednostka projektowa:

Sp. z o.o.
ul. Karpią 13c
61-619 Poznań

Investor:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego, 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a.

Adres inwestycji:

Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 29/3

Nazwa inwestycji:

Wielobranżowa dokumentacja projektowa Uniwersyteckiego
Centrum Stomatologicznego.

Projektant instalacji elektrycznych:	Upr.bud:	Podpis:
mgr inż. Szymon Szulc	WK/P/0214/POOE/18	
Opracował:		Podpis:
mgr inż. Marcin Łukowiak		
Przebieg:	Data opracowania:	Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	02.2024r.	1:100
Nazwa projektu:		Branda:
INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		IE_201.1
- RZUT GARAZU		