

KARTA PRZEGLĄDU OBIEKTU - SYSTEMY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
NAZWA I ADRES BADANEGO OBIEKTU : Budynek AGN - Gdańsk, Zwycięstwa 41/42					
skala ocen	4-dobry nie wymaga naprawy	3-wymaga naprawy w trakcie przeglądu	2-wymaga naprawy w czasie max 6 miesięcy	1- wymaga naprawy natychmiastowej	Data badania: 10.10.2025
Nazwiska osób wyk.badania			INSTALACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
1	Paweł Błędowski				RODZAJ PRZEGLĄDU
2					Roczny
lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	OCENA	UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE		
1	1 pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przełączanie urządzeń	1			
2	2 kontrola wizualna elementów elektrycznych	1			
3	3 kontrola mechaniczna Centraliki	-			
4	4 kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń	1			
5	5 kontrola źródeł światła w oprawach	1			
6	6 lokalizacja ewentualnych usterek	4			
UWAGI DODATKOWE: W auli: Zalecana wymiana opraw naściennych na ledowe ES-System na ledowe (5 sztuk), oraz baterii w ledowych 2 sztuki: AWEX 3,6 V 1000 mAh, 2 żyły; 1 sztuka: AWEX 4,8 V 1000 mAh, 3 żyły W pozostałej części budynku oświetlenie awaryjne niesprawne. NIE WYKONANO POMIARÓW Z POWODU NIESPRAWNYCH OPRAW					

POTWIERDZENIE WYKONANIA KONTROLI OBIEKTU

Wykonawcy:

1 10.10.2025
.....
data i podpis

2
.....
data i podpis

Przedstawiciel Zamawiającego

1
.....
data i podpis

2
.....
data i podpis

ANDREM AB Sp. z o.o. – ul. Gołębia 11 81-185 Gdynia

NIP – 958-166-35-04, REGON 221928596, KRS0000472320

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 000 zł