

KARTA PRZEGLĄDU OBIEKTU - SYSTEMY I INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
NAZWA I ADRES BADANEGO OBIEKTU : Budynek Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej i Telemedycyny - Gdańsk, Dębowa 30					
skala ocen	4-dobry nie wymaga naprawy	3-wymaga naprawy w trakcie przeglądu	2-wymaga naprawy w czasie max 6 miesięcy	1- wymaga naprawy natychmiastowej	Data badania: 31.10.2025
Nazwiska osób wyk.badania			INSTALACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
1	Paweł Błędowski				RODZAJ PRZEGLĄDU
2					Roczny
lp.	PRZEDMIOT KONTROLI	OCENA	UWAGI I ZALECENIA POKONTROLNE		
1	pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przełączanie urządzeń	4			
2	kontrola wizualna elementów elektrycznych	4			
3	kontrola mechaniczna Centrali	-			
4	kontrola funkcji pozostałych elementów elektronicznych urządzeń	4			
5	kontrola źródeł światła w oprawach	4			
6	lokalizacja ewentualnych usterek	4			
UWAGI DODATKOWE: Nisprawne baterie: AWEX 3,6 V 1.0 Ah , znak ewakuacyjny nad wyjściem obok serwerowni AWEX 3,6 V 1.5 Ah , oprawa awaryjna sala seminaryjna Dwie oprawy awaryjne (hol główny i sanitariat) o zimnej barwie światła z czasem podtrzymania 1 h. Norma PN-EN 1838:2013 nie narzuca barwy źródeł dlatego nie uznano oprav kwalifikujących się do wymiany.					

POTWIERDZENIE WYKONANIA KONTROLI OBIEKTU

Wykonawcy:

1
.....
data i podpis

2
.....
data i podpis

Przedstawiciel Zamawiającego

1
.....
data i podpis

2
.....
data i podpis

ANDREM AB Sp. z o.o. – ul. Gołębia 11 81-185 Gdynia

NIP – 958-166-35-04, REGON 221928596, KRS0000472320

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 50 000 zł