

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 68/11/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 25/11/2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Biblioteka Główna 3. Adres obiektu: ul. Dębinki 1, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych opraw: 72 szt 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☐ Test komunikacji opraw ☐ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☒ Wymiana opraw/Dodawanie opraw do systemu ☒ Wymiana akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☐ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/ NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis przeprowadził naprawę oświetlenia awaryjnego w budynku Biblioteki Głównej, mieszczącego się przy ulicy Dębinki 1 w Gdańsku.

Podczas naprawy wymieniono:

cztery akumulatory 3,6V 1000 mAh Ni-CD

jeden akumulator 3,6V 1500 mAh Ni-CD

jeden akumulator 6,4V 1500 mAh Ni-CD

Serwis wymienił jedną oprawę ETE oraz jedną oprawę ITECH na nowe.

Typy opraw nie uległy zmianie.

Urządzenia pomiarowe

☐

HIOKI BT3554-01

☒

SONEL LXP - 10

Zalecenia

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę Electro-Tensione Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta. Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zlecniodawcy lub osoby odbierającej pracę

Electro-Tensione Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić

