

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 87/12/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 11.12.2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Chlorownia i Neutralizator Ścieków 3. Adres obiektu: ul. Dębowa 23, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych opraw: 4 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☐ Test komunikacji opraw ☒ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☐ Dodawanie opraw do systemu ☐ Wymiana opraw/ akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☐ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis przeprowadził przegląd oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniu chlorowni i neutralizacji ścieków przy ulicy Dębowej 23 w Gdańsku.

Oprawy zostały testowane przy czasie podtrzymania 60 min.
Wszystkie oprawy przeszły test pozytywnie

Załączniki do raportu:

Załącznik nr 1 - Wykaz oprav

Urządzenia pomiarowe

☐

HIOKI BT3554-01

☐

SONEL LXP - 10

Zalecenia

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby odbierającej
pracę

*ELECTRO-TENSIONE Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009*

Imię _____

Nazwisko _____

* Niepotrzebne skreślić

