

RODZAJ ZLECENIA* PŁATNE / GWARANCYJNE	RAPORT SERWISOWY	NUMER RAPORTU 65/11/2025/ET
DATA WYSTAWIENIA 23/11/2025	TYP SYSTEMU Oprawy AT	UMOWA GUM2025UZ0795

Informacje o obiekcie
1. Zleceniodawca: Gdański Uniwersytet Medyczny 2. Nazwa obiektu: Zakład Symulacji Medycznych 3. Adres obiektu: ul. Dębowa 25, Gdańsk 4. Osoba do kontaktu na obiekcie: Tomasz Hajgiel

Informacje o systemie
1. Ilość jednostek sterujących: nie dotyczy 2. Ilość zainstalowanych opraw: 63 szt. 3. Nr urządzenia: nie dotyczy

Wykonane czynności
☐ Test komunikacji opraw ☐ Test sprawności akumulatorów ☐ Pomiar rezystancji wewnętrznej i napięcia ☐ Kontrola sprawności magistrali centrali monitorującej ☒ Wizualna kontrola urządzeń elektronicznych ☐ Kontrola dokumentacji powykonawczej ☐ Adresowanie opraw ☐ Dodawanie opraw do systemu ☒ Wymiana akumulatorów ☐ Wymiana elementów elektronicznych ☐ Pomiar natężenia oświetlenia

Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem prac	
Obiekt Przygotowany* TAK/ NIE	Uwagi: BRAK

* Niepotrzebne skreślić

Uwagi

Serwis wykonał naprawę oświetlenia awaryjnego zainstalowanego na budynku Symulacji Medycznych, zgodnie z przesłanym zapytaniem.

W budynku wymieniono akumulatory w 61 oprawach awaryjnych.

W oprawach 10 i 25 stwierdzono uszkodzenie elektroniki i zaleca się wymianę na nowe.

Urządzenia pomiarowe

☐

HIOKI BT3554-01

☐

SONEL LXP - 10

Zalecenia

Naprawa w/w usterek

Potwierdzenie odbioru wykonywanych prac

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez firmę Electro-Tensione Sp. z o.o.

Nr uprawnień SEP Wykonawcy: xxx. Dane są potwierdzane czytelnym podpisem klienta.

Klient potwierdza poprawne wykonanie usługi.

Czytelny podpis zleceniodawcy lub osoby odbierającej
pracę

*Electro-Tensione Sp. z o.o.
office@electro-tensione.eu
tel: 760 788 009*

Imię _____

Nazwisko _____



* Niepotrzebne skreślić